

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ»

Г. Хабаровск, ул. Калинина 134

т/ф 915930

« 01 » 03 2016 год

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.
провела обследование и составила настоящий акт о том, что по адресу:
Серышева 60а кв. 502, 402, 302, 201, 101 при обследовании стояков
горячего и холодного водоснабжения, выполненного из металла,
выявлено: слабый напор воды в квартирах с 1 по 5 этаж. Вследствие
длительной эксплуатации произошло засорение внутреннего диаметра
трубопровода и составляет 10 % от номинала; а также обнаружена течь по
микротрещинам и установленные хомуты.
Вывод: требуется замена стояков горячего и холодного водоснабжения через
перекрытия с 1 по 5 этаж.

Подписи комиссии: инженер ООО «Премиум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премиум» Куматренко Т.Б.



к 502

Серышева О.А.

к 402

к 201 - Анурьева О.М.

к 302 Рубцова М.Н.

к 101 Мамедов А.А.