

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134

т/ф 91-59-30

от 18 октября 2016 г

**АКТ
аварийной ситуации**

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова,
мастера ООО "Премиум " А. В. Яловой

провели обследование сборок Д = 20,25 мм и вентилях Д = 15,20,25 мм Ц/О в подвале
по адресу : ул. Л. Толстого, 42. В результате обследования выявлено: многочисленные
следы коррозии, вентиля не перекрываются.

Вывод: требуется замена сборок Д = 20 мм (22 шт), Д = 25 мм (2 шт),

Инженер ООО "Премиум 1"

Мастер ООО "Премиум "



В. В. Мукомолов

А. В. Яловая