

АКТ
аварийной ситуации общего имущества МКД.

Комиссия в составе: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.
провела обследование и составила настоящий акт о том, что по адресу:
Л.Толстого 46, при обследовании сборок на стояках центрального
отопления обнаружено, что сборки не выполняют функции запорной
арматуры; наблюдается течь из-под к/гаек.

Требуется замена сборок на стояках **центрального отопления. (частично)**

Подписи комиссии: инженер ООО «Премииум» Мукомолов В.В.
мастер ООО «Премииум» Куматренко Т.Б.

