ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина, 134 **т/ф 91-59-30**

от 19 сентября 2016 г

АКТ
аварийной ситуации

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум - 1 " В. В. Мукомолова, мастера ООО "Премиум " А. В. Яловой

провели обследование стояка канализации Д=100 мм в квартирах № 83,86 по ул. Льва Толстого, 42.
В результате обследования выявлено: стояк канализации чугунный, имеются многочисленные следы коррозии и подтеков.

Вывод: требуется замена стояка канализации в кв. 83,86 через перекрытие.

Инженер ООО "Премиум - 1" В. В. Мукомолов

Мастер ООО "Премиум " А. В. Яловая